

Tilaaaja  
**0129920-0**  
Orimattilan kaupunki

Liikuntapalvelut

PL 46  
16301 ORIMATTILA

Maksaja

**Orimattilan kaupunki,  
liikuntapalvelut**PL 606  
15101 LAHTI

<b>Näytetiedot</b>	<b>Näyte</b>	Uimarantavesi		
	<b>Näyte otettu</b>	10.08.2022	<b>Kellonaika</b>	13.40
	<b>Vastaanotettu</b>	10.08.2022	<b>Kellonaika</b>	16.20
	<b>Tutkimus alkoi</b>	10.08.2022	<b>Näytteenoton syy</b>	Valvonta
	<b>Ottopiste</b>	Kylänjärvi		
	<b>Näytteenottaja</b>	Ovaskainen Suvi		
	<b>Viite</b>	Liikuntapalvelut		

Näyte otettu: ranta

Ilman lämpötila 23,5 °C, veden lämpötila 18 °C

Säeolosuhteet: aurinkoinen, tuulinen

Näytteenottajan havainnot:

Makrolevät ja/tai kasviplankton: 0 ei havaittu

Jätteet, kuten öljymäiset ja tervämäiset aineet sekä kelluvat materiaalit (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipullot): 0 ei havaittu

Linnut: ei

Syanobakteerit (sinilevät): 1, havaittu

Analyysi	Menetelmä	23048-1 Uimarantavesi Kylänjärvi	Yksikkö
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	40	mpn/ 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	45	pmy/ 100 ml

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto**

Suoritettujen tutkimusten perusteella uimaveden mikrobipitoisuudet alittavat uimaveden mikrobiologiselle laadulle asetetut toimenpiderajat.

Uimarantaveden (sisämaa) mikrobiologiselle laadulle asetetut toimenpiderajat ovat

Escherichia coli 1 000 mpn/ 100 ml

Enterokokit 400 pmy/ 100 ml

(STMa 177/2008 ja STMa 354/2008)

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio mittausepävarmuudesta toimitetaan pyydettäessä.

**Yhteyshenkilö**

Thure Tiina, 010 3913 404, mikrobiologi

**Tiedoksi**

Laitinen Juho, juho.laitinen@orimattila.fi;

liikunta@orimattila.fi;

Nyman Mika, mika.nyman@phhyky.fi;

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Tämä testausseleoste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta. Testausseleosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

---

tulokset.hoas@phhyky.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Tämä testausseleoste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta. Testausseleosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

---

**Postiosoite**

Viikinkaari 4  
00790 Helsinki

metropolilab@metropolilab.fi

**Puhelin**

+358 10 391 350

**Faksi**

+358 9 310 31626

**Y-tunnus**

2340056-8

**Alv. Nro**

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>